

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Стерлитамакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС

России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Худайбердина, 100, г. Стерлитамак, 453126, телефон: (3473) 21-26-62, e-mail:

gpnsterlitamak@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 139 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 4» городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, директору – МАОУ «Гимназия № 4» –
Силантьевой Инне Александровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,

юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной
деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
Мухаметзянова Расима Рауфовича

№ 139 от “ 10 ” ноября 20 20 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности»

в период

“ 16 ” 11 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. продолжительность 1 час
“ 24 ” 11 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 2 часа
“ 09 ” 12 20 20 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. продолжительность 1 час

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Стерлитамак,
Стерлитамакского и Стерлибашевского районов Республики Башкортостан по пожарному
надзору лейтенантом внутренней службы Вигелем Максимом Александровичем зданий
общеобразовательного учреждения – Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 4» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан,
расположенных по адресам: 453129, РБ, город Стерлитамак, улица Шафиева, 23

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 4» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Силантьевой
Инной Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Содержание пункта и абзаца (абзаца) нормативного акта Российской Федерации (или) документа по которому нарушены требования	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только в случае выполнения)
1	2	3	4	5
1.	помещение спортивного зала оборудовано извещателями пламени (вместо требуемых дымовых пожарных извещателей)	ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3, п. 9 таблицы 1 приложения Приказа МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. А.3, приложение А, п. 9 таблицы А.1 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.12.2021 г.	
2.	в качестве напольного покрытия пола в помещении актового зала допускается применение линолеума с показателем пожарной опасности превышающий КМ 2 (представлен сертификат КМ 3)	ч. 6 ст. 134, таблица 29 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.12.2021 г.	
3.	заполнение дверного проема в противопожарной преграде, отделяющей различные части помещений класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 (образовательная организация) и помещения класса функциональной пожарной опасности Ф 2.2 (помещения музея), не соответствует требуемому пределу огнестойкости не менее EI 30	ст. 4, ст. 88, таблица 23 таблица 24 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.12.2021 г.	
4.	над эвакуационными выходами, ведущим из помещения кабинета технологии, отсутствуют световые оповещатели «Выход»	ст. 4, ст. 84 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.12.2021 г.	
5.	позтажный план эвакуации первого этажа не соответствует объемно планировочным решениям	т. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2.7 ГОСТа Р 12.2.143 – 2009 Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля	01.12.2021 г.	
6.	полы на путях эвакуации в коридоре 3-го этажа выполнены из материалов и покрыты краской с неизвестными показателями пожарной опасности (не представлены сертификаты)	ч. 6 ст. 134, таблица 28 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.12.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Стерлитамак,
Стерлитамакского и Стерлибашевского районов
Республики Башкортостан
по пожарному надзору Вигель М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



“ 09 ” декабря 20 20 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4»
городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан Силантьева Инна Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

“ 09 ” декабря 20 20 г.