

Башкортостан Республикаһы
Стәрлетамак калаһы
кала округының
муниципаль автономиялы
дөйөм белем биреү
учреждениеһы
« 4-се гимназия»



Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение
«ГИМНАЗИЯ №4»
городского округа
город Стерлитамак
Республики Башкортостан

453129, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, ул. Шафиева, д. 23 т. (3473) 41-10-05; 33-75-00
e-mail: gimnaz-4@mairu; http:gimnazia4str.ru; ИНН 0268020314, КПП026801001, ОГРН1020202083252

Исх. № 304 от 27.10.2021г

*Афинов с.и. инспектор
Стерлитамакского ИО ИДПР
ИДПР ГУ МЧС России
по РБ
Афинов В.А.
27.10.2021г*

Государственному инспектору
г.Стерлитамак Стерлитамакского и
и Стерлибашевского районов
Республики Башкортостан
по пожарному надзору Вигель М.А.

Информация

о принятии мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности и о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, согласно предписания № 139/1/1 от 10.11.2020 года

№п/п	Необходимые мероприятия по предписанию	Проведенные мероприятия	Примечание и прилагаемые копии документов
1	Помещение спортивного зала оборудовано извещателями пламени (вместо требуемых дымовых пожарных извещателей)	Письменное обращение к учредителю МКУ « Отдела образования» Ишбаеву З.Я. о выделение дополнительных денежных средств на замену извещателей от 14.01.2021 г	Договор № 359-М/26 от 01.03.2021 г. ООО ЧОО « Барс на замену извещателей в сумме 49 191,00 руб УСТРАНЕНО
2	В качестве напольного покрытия пола в помещении актового зала допускается применение линолеума с показателем пожарной опасности превышающий КМ 2(представлен сертификат КМ 3)	Письменное обращение к учредителю МКУ « Отдела образования» Ишбаеву З.Я. о выделение дополнительных денежных средств на замену напольного покрытия от 14.01.2021 г	Включено в план ФХД на 2021-2022 год НЕ УСТРАНЕНО
3	Заполнение дверного проема в противопожарной преграде ,отделяющей различные части помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (общеобразовательная организация)и помещение класса функциональной пожарной опасности Ф 2.2(помещение музея), не соответствует требуемому пределу огнестойкости не менее Е1 30	Письменное обращение к учредителю МКУ « Отдела образования» Ишбаеву З.Я. о выделение дополнительных денежных средств от 14.01.2021 г	УСТРАНЕНО
4	Над эвакуационными выходами ,ведущим из помещения кабинета технологии ,отсутствуют световые оповещатели « Выход»	Договор № 359-М /105 от 25.11.2020 г. ООО ЧОО « Барс» на 13 718,99 руб.	УСТРАНЕНО
5	Позтажный план эвакуации первого этажа не соответствует объемно планировочным решениям.	Договор № 012/ПЭ от 01.03.2021г. ИП Калимуллина Ф.Х. « Изготовление планов (схем)эвакуации на	УСТРАНЕНО

